

INDICAÇÃO N. 391/2024

O Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 218 do Regimento Interno deste Poder, solicita a Vossa Excelência, que após ouvido o Plenário, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Governador, a seguinte **indicação** com relatório em anexo:

“Que seja realizada a reforma e reestruturação urgente do Hospital Irmã Aquilina, localizado no Município de Caracará/RR, especialmente com obras estruturais, a aquisição de novos equipamentos e reativação do centro cirúrgico.”

JUSTIFICATIVA

Venho por meio deste, indicar e solicitar, **com urgência**, ao Poder Executivo, que tome providências no que diz respeito à realização de obras de reforma e reestruturação do Hospital Irmã Aquilina, localizado no Município de Caracará-RR.

Diariamente, o referido hospital recebe inúmeras reclamações e críticas de servidores e pacientes. De acordo com relatos e visita *in loco*, são necessárias uma série de mudanças a fim de oferecer um tratamento digno aos pacientes e um local adequado de trabalho.

Diversos setores precisam de mudanças e adequações, diga-se reforma, recuperação, revitalização e reestruturação, para garantir a eficácia dos serviços, melhores condições de trabalho aos colaboradores e tranquilidade aos pacientes.

Segundo outros relatos de servidores, o hospital está sem diversos equipamentos indispensáveis para o atendimento e tratamento de pacientes em situações críticas, como desfibrilador na emergência, além da falta de diversos itens para realização de exames, contando também com uma estrutura predial em condições precárias, como, por exemplo, as instalações elétricas e máquinas de esterilização e de lavanderia.

Por isso, para a continuidade do trabalho são necessárias que sejam tomadas as seguintes **providências** e sem se limitar a elas:

- I. Aquisição de **aparelho desfibrilador** para ser utilizado na emergência do hospital, que se encontra atualmente sem nenhum. O equipamento é essencial no atendimento de pacientes graves, em especial, pacientes com parada cardíaca;
- II. Realizar a **manutenção ou a substituição do equipamento de autoclave**, pois o mesmo não funciona de forma adequada e não passou no teste de esterilização, comprometendo a esterilização de materiais e instrumentos aumentando o risco de infecção hospitalar;
- III. Realizar **manutenção** das centrais de ar, pois estão sem o funcionamento adequado e com muitos vazamentos;

- IV. Realizar a **instalação** do aparelho de bioquímica e **fornecer** os reagentes essenciais (ex.: proteína C reativa) necessários à realização de análises químicas quantitativas de substâncias biológicas em amostras de sangue, urina, plasma, entre outras. O aparelho é essencial em laboratórios clínicos, pois permite a detecção e monitoramento de diversas condições de saúde e processos biológicos;
- V. Realizar a **troca de todos os hidrantes** da unidade hospitalar por novos equipamentos, pois nenhum está funcionando. Trata-se de uma medida essencial para prevenção e combate a incêndios, garantindo a segurança dos pacientes e funcionários.
- VI. Realizar a **reforma da lavanderia** e substituição/manutenção máquina de lavar e demais equipamentos, que estão em situação precária de funcionamento, higiene e/ou uso;
- VII. Realizar **reformas e revitalizações no prédio**, a fim de melhorar a sua estrutura, que se encontra em situação precária;
- VIII. Realizar **manutenção ou troca de toda instalação elétrica** do hospital que se encontra em condições precárias, o que pode vir a causar um incêndio e acidentes no local, colocando em risco os pacientes, acompanhantes e profissionais que atuam na unidade;
- IX. **Reestruturação e reativação** do centro cirúrgico;

Destaca-se que a precariedade da estrutura como um todo da referida unidade de saúde eleva os **riscos de infecções e agravamento de doenças** bem como aumenta as condições de **insalubridade** tanto para servidores quanto para os pacientes.

Ademais, o Poder Público tem o dever de estabelecer um serviço de saúde adequado à toda população, pois o direito à saúde é um bem jurídico indissociável do direito à vida, e é certo que o Estado tem o dever de tutelá-la.

Sendo assim, por se tratar de matéria relevante para a saúde pública do Estado de Roraima e do referido município e adjacências, que reclamam ao Poder Executivo estadual **URGÊNCIA** na resolução do caso, colocando-me à disposição para **alocação de recursos** para reestruturação do centro cirúrgico.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2024.



FRANCISCO
CLAUDIO
LINHARES DE
SA
FILHO:011917
50531

DR. CLAUDIO CIRURGIÃO
Deputado Estadual

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

UNIDADE: HOSPITAL DE CARACARAÍ IRMÃ AQUILINA

DATA: 19 DE OUTUBRO DE 2024

Foto 1:



REGISTROS FOTOGRÁFICOS

UNIDADE: HOSPITAL DE CARACARÁÍ IRMÃ AQUILINA

IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA

Foto 2:



REGISTROS FOTOGRÁFICOS

UNIDADE: HOSPITAL DE CARACARÁÍ IRMÃ AQUILINA

IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA

Foto 3:



REGISTROS FOTOGRÁFICOS

UNIDADE: HOSPITAL DE CARACARÁÍ IRMÃ AQUILINA

IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA

Foto 4:



REGISTROS FOTOGRÁFICOS

UNIDADE: HOSPITAL DE CARACARÁÍ IRMÃ AQUILINA

IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA

Foto 5:



REGISTROS FOTOGRÁFICOS

UNIDADE: HOSPITAL DE CARACARÁÍ IRMÃ AQUILINA

IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA

Foto 6:



REGISTROS FOTOGRÁFICOS

UNIDADE: HOSPITAL DE CARACARÁÍ IRMÃ AQUILINA

IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA

Foto 7:



REGISTROS FOTOGRÁFICOS

UNIDADE: HOSPITAL DE CARACARÁÍ IRMÃ AQUILINA

IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA

Foto 8:



REGISTROS FOTOGRÁFICOS

UNIDADE: HOSPITAL DE CARACARÁÍ IRMÃ AQUILINA

IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA

Foto 9:



REGISTROS FOTOGRÁFICOS

UNIDADE: HOSPITAL DE CARACARÁÍ IRMÃ AQUILINA

IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA

Foto 10:



REGISTROS FOTOGRÁFICOS

UNIDADE: HOSPITAL DE CARACARÁÍ IRMÃ AQUILINA

IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA

Foto 11:



REGISTROS FOTOGRÁFICOS

UNIDADE: HOSPITAL DE CARACARÁÍ IRMÃ AQUILINA

IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA

Foto 12:



REGISTROS FOTOGRÁFICOS

UNIDADE: HOSPITAL DE CARACARÁÍ IRMÃ AQUILINA

IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA

Foto 13:



REGISTROS FOTOGRÁFICOS

UNIDADE: HOSPITAL DE CARACARÁÍ IRMÃ AQUILINA

IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA

Foto 14:

